

水利工程建设项目安全生产监督申请书

工程名称：芜湖县水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标

湾沚区水务局：

本工程初步设计已批复/核准，项目施工招标已完成。按照《水利工程建设安全生产管理规定》和《安徽省建设工程安全生产管理办法》，现提出安全生产监督申请。并承诺：

- 1、对本申请书及附件所填内容真实性负责；
- 2、不具备安全生产条件不施工，不对设计、施工、监理等单位提出违反有关法律、法规和强制性标准的要求。

附件：

- 1 项目法人及现场管理机构文件；
- 2 工程主要建设内容及初步设计批复文件；
- 3 工程及参建单位基本信息；
- 4 危险性较大的单项工程清单及对应的安全生产管理措施。

项目法人：芜湖市湾沚区城关区域河湖水系连通工程建设管理处

联系人：童跃忠

电话/传真：0553-8811257

地址/邮编：湾沚区 农林水大楼 241100

申请日期：2021 年 1 月 18 日

芜 湖 县 水 利 水 电 工 程

安
全
生
产
监
督
书

芜湖市湾沚区水务局

NO.

安全生产监督书

工程名称：芜湖县水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标

项目法人：芜湖市湾沚区城关区域河湖水系连通工程建设管理处
(盖章)

项目法人代表：

章跃忠

监督机构：芜湖市湾沚区水务局

(盖章)

负责人：

张磊

2021 年 1 月 18 日

工程名称		芜湖市湾沚区城关区域河湖水系连通工程建设管理处			
建设地点		湾沚区湾沚镇			
项目主管单位		湾沚区水务局			
项目法人	名 称		芜湖市湾沚区城关区域河湖水系连通工程建设管理处		
	主要负责人		童跃忠	联系电话	0553-8791127
建设单位	名 称		湾沚区水务局		
	主要负责人		汪火树	联系电话	0553-8811257
施工单位	名称	安徽恒达建设工程有限公司		资质等级	水利水电工程施工总承包 叁级
	法人代表		傅占标	安全生产 合格证书号	皖水安 A (2019) 00361
	项目经理	姓 名	查凌勇	安全生产 合格证书号	皖水安 B (2015) 00367
		联系电话	17755612700	职 称	中级工程师
	安全生产 部门负责人	姓 名	金根	安全生产 合格证书号	皖水安 B (2019) 02195
		联系电话	13956559095	职 称	中级工程师
监理单位	名称	江苏九天工程项目 管理有限公司		资质等级	水利工程施工监理甲级
	总监	姓 名	张建民	总监证书号	JLG2006370309
		联系电话	18715311709	职 称	高级工程师
设计单位	名称	安徽省水利水电勘测设计研究总院有 限公司		资质等级	甲级
	项目 负责人	姓 名	檀志新	职 称	高级工程师
		联系电话	18134500970		

初步设计 批准机关 、时间、 文号	2019 年 12 月 22 日芜湖县水务局以水利[2019]70 号批复			
工程主要 内容及建 设规模	1、工程内容：芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖 水系连通工程 6 标位于湾沚镇。主要建设内容为：①新建提水三级站 1 座，设 计流量 0.5m³/s，总装机 165kW，设计 3 台 S300-19 单级双吸离心泵，配套额定 功率为 55kW、额定电压为 380 V、极数为 4 极的 YE3 250-4 超高效异步电动机 为主电机。②新建提水三级站 DN700 球墨铸铁输水管道总长 2.1km（其中顶管 120m），阀井 12 座，支墩 22 处，恢复市政道路、人行道等工程。 2、工程等级：工程等可根据《水利水电工程等级划分及洪水标准 （SL252-2017）》中规定本工程等别为 V 等，工程规模为小（2）型。 提水三级站址位于汪溪河岸坡上，设计流量 0.5m³/s，总装机 165kW，前池、 泵房等主要建筑物级别为 4 级，其他次要建筑物级别为 5 级。			
计划工期	开工时间	2020.12.31	完工时间	2021.7.29
总投资	21216.79 万元 (中标价：13400000.00 元)		建安工作量	/

监督服务提示

一、参建各方应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻落实国务院《建设工程安全生产管理条例》和水利部《水利工程建设安全生产管理规定》等法规。

二、办理安全生产监督手续，项目法人应向安全生产监督机构提供以下资料：项目法人（或现场机构）组建批准文件；项目法人与施工、监理、设计等单位签订的合同文件副本。

三、安全生产监督机构

地址：湾沚区农林水大楼

联系电话：0553-8811257

四、此监督书一式两份。